



Protokol: PV/1899
Status: Končni, Verzija: 1.00
Točke: 20

POROČILO O PRESKUSU

Pošiljatelj: NLZOH, COZ, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Enota za vode in živila, Ipavjeva 18, 3000 CELJE
Naročnik, Plačnik, Lastnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Poslano v vednost: pošiljatelju

Sprejem: 10.07.2015 ob 10:49, Preiskano do: 13.07.2015

Namen odvzema: Lastnikova zahteva

Vzorci prinesel: Goličnik Blaž

Vzorec: Pitna voda iz omrežja

Lokacija: VODOVOD ŠMARTNO - ZGORNJE PREBUKOVJE, Bistrica Grega, Klopce 19, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Odvzemno mesto: Pipa v točlini
Odvzel: Goličnik Blaž
Datum odvzema: 10.07.2015 ob 09:20
Stanje ob prevzemu: ustrežno

Preiskava: Pitne vode občasne preiskave Colilert + CP

Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (U.r.l. RS, št. 19/2004 - Priloga I del A in C).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	ZA ETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	Colilert 18 Quantit-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38
Koliformne bakterije	Colilert 18 Quantit-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	CFU/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38
<i>Clostridium perfringens</i> (s sporami)	ISO 14189:2013 Identifikacija MALDI-TOF	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	CFU/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999	1 ml	/	ni najdeno	CFU/ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999	1 ml	100	ni najdeno	CFU/ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:38

Odgovorna oseba:
Mag. Maja Gošnjak
dr.vet.med.



Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

V Celju, 13.07.2015
Stran: 1 od 1
VER: 2015.6.18.1



Protokol: PV/1900
Status: Končni, Verzija: 1.00
Točke: 20

POROČILO O PRESKUSU

Posiljatelj: NLZOH, COZ, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Enota za vode in živila, Ipavjeva 18, 3000 CELJE
Naročnik, Plačnik, Lastnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Poslano v vednost: pošiljatelju

Sprejem: 10.07.2015 ob 10:49, Preiskano do: 13.07.2015

Namen odvzema: Lastnikova zahteva

Vzorci prinesel: Goličnik Blaž

Vzorec: Pitna voda iz omrežja

Odvzel: Goličnik Blaž
Datum odvzema: 10.07.2015 ob 09:40
Stanje ob prevzemu: ustrežno
Lokacija: VODOVOD ŠMARTNO - ZG. PREBUKOVJE, OMR. MARTIN I
Odvzemno mesto: pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Preiskava: Pitne vode občasne preiskave Colilert + CP

Zahtevek: Kriteriji za zahtevane parametre so povzeti po pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 - Priloga I del A in C).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	ZA ETIKETNO KONEC
<i>Escherichia coli</i>	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37
Koliformne bakterije	Colilert 18 Quanti-Tray 36±2°C	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	MPN/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37
Enterokoki	ISO 7899-2:2000	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	CFU/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37
<i>Clostridium perfringens</i> (s spori)	ISO 14189:2013 Identifikacija MALDI-TOF	100 ml	ni najdeno	ni najdeno	CFU/100 ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999	1 ml	/	ni najdeno	CFU/ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999	1 ml	100	ni najdeno	CFU/ml	10.07.2015 12:35 13.07.2015 10:37

Odgovorna oseba:
Mag. Maja Gošnjak
dr.vet.med.



Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec.

Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.